



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
152901, г.Рыбинск, ул.Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 171

«02» июля 2018 года
12 ч. 00 мин.


г. Рыбинск

В период с «04» июня 2018 года по «02» июля 2018 года, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 171 от «28» мая 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении - муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7», расположенного по адресу: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Молодежная, д. 4 (юридический адрес месторасположения: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Молодежная, д. 4, ИНН 7610042660 ОГРН 1027601117500). Объект, относящийся к категории высокого риска.

Время нахождения на объекте: 4 часа/ в период - с 11 часов 30 минут 04 июня 2018 года по 13 часов 30 минут 04 июня 2018 года; с 12 часов 30 минут 15 июня 2018 года по 13 часов 30 минут 15 июня 2018 года; с 10 часов 00 минут 02 июля 2018 года по 12 часов 00 минут 02 июля 2018 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7» Картамышева Маргарита Николаевна 29.05.2018 года.



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7» Картамышева Маргарита Николаевна.

Краткая объекта: в соответствии с техническим паспортом №04685 от 28.04.2010 года - здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7» 1960 года постройки, 1995 год капитального ремонта, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 685,2 м². Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1..

Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7» оборудовано первичными средствами пожаротушения (в наличии ручные огнетушителями марки ОП -5 8 штук). Здание школы оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре 2 типа, радиоканальной системой передачи извещений о пожаре (РСПИ). Заключен договор № 35 от 29.01.2018 года на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АПС, СО и УЭ с ИП Лебедев Г.Б., представлен акт проверки технического состояния и работоспособности АПС, СО и УЭ от 29.06.2018 года, с замером уровня звукового давления. Заключен договор возмездного оказания услуг №97-МТ на оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 02.02.2018 года, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 29.06.2018 года, выполненный ЯОООО «ВДПО». На момент проведения проверки автоматические установки АПС, СОУЭ, РСПИ находятся в работоспособном состоянии. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, площадь обработки 429 кв.м., представлен акт огнезащитной обработки №1492/1 от 27.05.2016 года, представлена технологическая инструкция по применению состава огнебиозащитного «НЕГОРИН-МС». Проведены работы по испытанию наружной пожарной лестницы, представлен акт приемки выполненных работ от 16.04.2015 года. Представлен акт выполненных работ по установке противопожарной двери от 16.05.2014 года, представлен акт выполненных работ по установке противопожарного люка. Дежурный персонал обеспечен исправными электрическими фонарями в количестве 2 штук. Допустимое (предельное) количество людей в здании составляет: обучающихся – 213 чел., работников – 32 чел. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима. Так же организовано проведение практических тренировок по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. С работниками муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7» проведены инструктажи по пожарной безопасности с записью в специальном журнале. Ответственными лицами за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (представлено удостоверение № 13/08 от 24.06.2018 года, выданное директору Картамышевой М.Н., ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ракурс», удостоверение № 20831 от 21.12.2017 года выданное заместителю директора Брусовой С.Л., ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ракурс»).

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-21 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено;

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы:


Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов по Ярославской области
Лебедева Наталья Николаевна
«02» июля 2018 года



(подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа №7» Картамышева Маргарита Николаевна
«02» июля 2018 года



(подпись) М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)